

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

ul. TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

ul. KORONOWSKA 96 85-405 BYDGOSZCZ tel. 52 58 60 881, 52 58 60 887

e-mail: labkor@mwik.bydgoszcz.pl



Pracownia Badań
Fizyko - Chemicznych Wody
ul. Koronowska 96
85-405 Bydgoszcz



AB 396

SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR S2501037



Zleceniodawca

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "BORÓWKA"

W NEKLI

ul. TĘCZOWA 18

86-022 DOBRZ

Dostarczył: ZLECENIODAWCA	Dostarczono:
---------------------------	--------------

Nr próbki Nr Karty	Obiekt badania	Miejsce pobrania	Data / godzina dostarczenia	Kod
P2503805 KP251279	PRÓBKA WODY*	UL. TĘCZOWA 18, NEKLA, DZIAŁKA NR 167, ROD BORÓWKA, HYDROFORNIA, WODA PODAWANA DO SIECI OGRODU	05.05.2025 11:30	
Stan próbki: odpowiedni do badań. Próbka klarowna. Zleceniodawca nie udzielił informacji odnośnie metody pobierania próbki. Probka dostarczona w pojemnikach udostępnionych przez laboratorium.				

Data przyjęcia próbki: 05.05.2025

Data wykonania badania: 05-08.05.2025

SPRAWOZDANIE Z BADANIA NR S2501037

WYNIKI BADAŃ

Lp.	Parametr	Nr próbki	Wartość dopuszczalna	Jednostka	Dokument odniesienia
		P2503805			
1	MANGAN	**0,049±0,009	0,050	mg/l	PN-EN ISO 17294-2:2016-11 NW Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej



Uwagi:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.
2. Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium "Sprawozdanie z badania" nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

NW - norma wycofana zastąpiona normą PN-EN ISO 17294-2:2024-04

*Dane dostarczone przez Klienta, które mogą wpłynąć na ważność wyników badań.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane od klienta.

** Podana wartość niepewności pomiaru stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności w przybliżeniu 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.
Podana niepewność nie obejmuje niepewności wynikającej z etapu pobierania i transportowania próbek.

Data sporządzenia dokumentu 08.05.2025	Podpis osoby autoryzującej 	Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków MWIK w Bydgoszczy mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska 
---	---	---

Informacja dodatkowa:

W powyższej tabeli w kolumnie "Wartość dopuszczalna" przedstawiono wartości jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 (Dz.U.2017 poz. 2294).
Wszystkie zastosowane metody badawcze są zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy - decyzja nr NHS.2228.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Sprawozdanie z badania zostało sporządzone na zlecenie NL-440/W/368/2025.

Osoba autoryzująca obszar badań fizyko-chemicznych wody - starszy specjalista Małgorzata Lewandowska.

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADANIA

Kierownik
Centralnego Laboratorium
Badania Wody i Ścieków
MWIK w Bydgoszczy
mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska
